



Bytový Podnik Myjava
Člen skupiny Energy Group 

PODMIENKY PRIPOJENIA
ODBERATEĽA TEPLA

Prevádzkový poriadok vypracoval:

Juraj Horňák

Dátum vypracovania: september 2022

Počet listov:

32

Platnosť od:

1. december 2022

Počet vyhotovení:

1

Počet príloh:

1

I. OBSAH

I.	Obsah	
II.	Všeobecné ustanovenie	2
III.	Základné pojmy	2
IV.	Všeobecné podmienky pripojenia a odpojenia na verejný rozvod tepla	2
V.	Ekonomické podmienky pripojenia	2
VI.	Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia	2
VII.	Postup zriadenia prípojky	2
VIII.	Technická špecifikácia pripojenia	3
IX.	Odpojenie a odstránenie prípojky	3
X.	Povinnosti odberateľa tepla	3
XI.	Záverečné ustanovenia	3
XII.	Legislatíva	3

Prílohy:

Schéma päty objektu pre vykurovanie.

Schéma päty objektu pre dodávku teplej vody.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Bytový podnik Myjava spol. s r. o., so sídlom 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava, IČO 31445918 je prevádzkovateľ rozvodov tepla podľa ustanovení zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení a na vymedzenom území má povinnosť distribúcie a dodávky tepla na zabezpečenie čoho vydal tieto technické podmienky, spresňujúce pripojenie alebo odpojenie odberného miesta.

III. ZÁKLADNÉ POJMY

Základné pojmy sú definované v §2 Zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIPOJENIA A ODPOJENIA NA VEREJNÝ ROZVOD

Bytový podnik Myjava spol. s r. o. na základe písomnej žiadosti rozhodne o pripojení, alebo o odpojení k verejnému rozvodu tepla.

V. EKONOMICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA

Pred začatím dodávky tepla je žiadateľ povinný predložiť doklady o ukončení predchádzajúcich zmluvných vzťahov, týkajúcich sa dodávky energií určených pre zabezpečenie vykurovania a ohrevu teplej vody.

K uzavretiu zmluvy o dodávke tepla žiadateľ predloží údaje o odbernom mieste, fakturačné údaje a dohodne si spôsob doručovania faktúr a písomností.

VI. DOKLADY A DOKUMENTÁCIA POŽADOVANÁ K ZRIADENIU PRIPOJENIA

K zriadeniu pripojenia je potrebné doložiť situáciu objektu, list vlastníctva / vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti a dotknutých pozemkov, tepelno-technický posudok pripájaného objektu, dokumentáciu / schému objektového rozvodu vykurovania a teplej vody, projektovú dokumentáciu prípojky tepla a teplej vody.

VII. POSTUP ZRIADENIA PRÍPOJKY

Žiadateľ o pripojenie je povinný pred podaním žiadosti, oboznámiť sa s týmito podmienkami pripojenia. Na základe jednania sa stanoví, kto vypracuje technickú dokumentáciu prípojky, povolenie jej realizácie, samotnú realizáciu a doklady k uvedeniu do prevádzky.

VIII. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRIPOJENIA

Prípojka môže byť vyhotovená z časti teplovodu, ktorý je vedený v prístupných miestach (pod stropom a podobne), alebo uložený v zemi, či už priamo, alebo v teplovodných kanáloch. V závislosti od spôsobu pripojenia sa určí technologický postup, materiál prípojky a celkové technické riešenie.

Technické riešenie vopred posúdi a odsúhlasí dodávateľ tepla.

Prípojné miesto objektu – tzv. päta musí umožniť uzatvorenie všetkých potrubí. Pre vykurovaciu vetvu musí obsahovať uzatváracie armatúry, aspoň jednu regulačnú armatúru a merač spotreby tepla. Ďalej môže obsahovať vypúšťacie armatúry a rôzne prvky merania a regulácie. Pre vetvu teplej vody musí obsahovať minimálne uzatváraciu a regulačnú armatúru a podľa dohody zostavu pre meranie spotreby teplej vody na päte objektu. V takom prípade si odberateľ na vlastné náklady zabezpečí cirkuláciu teplej vody za meraním spotreby.

IX. ODPOJENIE A ODSTRÁNENIE PRÍPOJKY

Pri konečnom zrušení odberu tepla / teplej vody je potrebné odstrániť nevyužité časti prípojky až po hlavný rozvod, tak aby sa minimalizovali nepotrebné úseky. Miesto odbočky musí byť zabezpečené jednotne, v súlade s použitou technológiou teplovodu, tak aby sa zabezpečili antikorózne, tepelno – izolačné, prípadne diagnostické a iné funkcie. V prípade potreby vykonávania zemných prác, sa obnoví zásyp a výstražné značenie v pôvodnej štruktúre až po povrchové úpravy a uvedenie do spôsobilého stavu, ktorý bude odovzdaný a prevzatý dotknutými stranami.

X. POVINNOSTI ODBERATEĽA TEPLA

Odberateľ tepla je povinný dodržiavať ustanovenia zmluvy o dodávke tepla a súvisiacich predpisov. Každú plánovanú zmenu odberu (zmenu rozsahu vykurovaných priestorov, zmenu regulácie a podobne) je odberateľ povinný bezodkladne ohlásiť dodávateľovi.

XI. ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky pripojenia nadobúdajú platnosť 1.12.2022.

XII. LEGISLATÍVA

1. Zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.
2. Vyhláška 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla v platnom znení.

Schéma päty objektu pre vykurovanie:




Schéma päty objektu pre dodávku teplej vody (plná zostava):

